

CLIENT/Customer LS SPA No Cde CEGELEC, M/CEGELEC, M Order Nr 014113

TYPE MOTEUR/Motor Type N3PX 450 KG. No MACHINE/Serial number 921

Temperature Paliers Pendant essai de survitesse à 2314 Tr/mn

Temps	T° Palier CA	T° Palier COA
15'	42,1	47
30'	47,3	49
45'	51,9	48,2
60'	55,8	47,2

Vibrations à 2314 Tr/mn après 1^h de survitesse.
Machine accouplée à une machine courant continu.

mm/s 1/2 clochette	CA	COA
V	1,1	0,4
H	0,8	0,7
Ax	1,6	0,8

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]
Certifié conforme à l'original

CEGELEC
MOTEURS
Assurance Qualité

Réception

CLIENT/Customer	Etabli par-Established by	Approuvé par-Approved by
NOM/Name	BERTRAND. CL	CEGELEC MOTEURS
DATE	21 mai 1992	Le Chef de plate-forme - essa J.-J. GAZIN
VISA/Signed	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

CEGELEC

MOTEURS

A MOTEURS ALSTHOM

Essai de surveillance

FNQXR: 9448

7/7

CLIENT/Customer LS-SPA No Cde CEGELEC, M/CEGELEC, M Order Nr 014112TYPE MOTEUR/Motor Type N3PXC4005G No MACHINE/Serial number 991Température Palier Pendant essai de surveillance à 3024 Tr/mm

Temps	T° Palier CA	T° Palier COA
14H20	34,5	35,2
14H30	43	42,3
14H40	52	43
14H50	56,5	42,3
15H00	56,8	42
15H10	56,8	41,2
15H20	56,7	40,8

Vibrations à 3024 Tr/mm après 1H de surveillance
accouplée à une machine courant continu

mm/s 1/2 octave	CA	COA
V	0,27	0,10
H	0,16	0,16
AX	0,48	0,30

Ambiance - 25°
pendant surveillance

Partie conforme à l'original

*[Signature]***CEGELEC**
MOTEURS
Assurance Qualité


Réception

CLIENT/Customer	Etabli par-Established by	Approuvé par-Approved by
NOM/Name <u>Person</u>	<u>LEROND</u>	<u>CEGELEC</u>
DATE	<u>27/05/92</u>	Le Chef de plate forme essais <u>J. GAZIN</u>
VISA/Signed		


CLIENT/Customer LS Spa N° Cde CEGELEC M/CEGELEC M Order Nr 01h112
TYPE MOTEUR/Motor Type N°3 PXC hor 56N° MACHINE/Serial number 921

IMPLANTATION DES POINTS DE MESURE/Measure points location

MACHINE AXE HORIZONTAL/Machine horizontal axis(1)



MACHINE AXE VERTICALE/Machine vertical axis



1,2,3,4,5: POINTS DE MESURE PRINCIPAUX / Main measure points
0: POINTS DE MESURE A 1m DES POINTS PRINCIPAUX / Measure points at 1m from the main points

CALCUL DE LA SURFACE DE MESURE / Calculation of measuring surface

d= <u>1</u> m	$\Delta L = 1$ m	h= <u>0,100</u> m	L= <u>1,44</u> m	I= <u>0,8h</u> m	H= m
Machine axe horizontal / Machine horizontal axis		a=L/2+d=	b=I/2+d=	c=b+h=	
Machine axe vertical / Machine vertical axis		a=I/2+d=	b=I/2+d=	c=H+d=	
S = $\pi a(b+c)$ = <u>17,50</u> m ²			suivant ISO R 1680 / according to ISO R 1680		

CONVERSION PRESSION EN PUISSANCE ACOUSTIQUE

Conversion of pressure in acoustic power

$10 \log(S/S_0)$ avec $S_0=1m^2$ soit :

$10 \log(S/S_0)$ with $S_0=1m^2$ that is to say : 12,43 dB

SUIVANT ISO R 1680

According to ISO R 1680

dB

APPAREILS-UTILISES / Apparatus used for the measurement :

DESIGNATION / Designation	MARQUE / Mark	TYPE / Type (1)
SONOMETRE / sonometer	BRUEL & KJAER	2203/2230 2215
FILTRE EN BANDES DE 1/3 D'OCTAVE/Filter in 1/3 octave band	" " "	1616
FILTRE EN BANDES D'OCTAVE/Filter in octave band	" " "	1613 2215
ENREGISTREUR / Recorder	" " "	2306

(1) Rayer les mentions inutiles / Scratch the useless mentions

RESULTATS CONFORMES A LA SPECIFICATION / results according to specification : IQ 41031

CLIENT / Customer	CEGELEC Moteurs	Etabli par/Established by	Approuvé par/Approved by
NOM / Name <u>EMIT</u>	M./Mr.	<u>LEROND</u>	<u>CEGELEC</u>
DATE / Date	DATE/date	<u>21/05/92</u>	Cherche plateau - essai
SIGNATURE / Visa	SIGN./Visa	<u>[Signature]</u>	<u>J.-L. GAZIN</u>

Réception

Assurance Qualité
Original

This document, sole property of our company, is strictly confidential. It must not be communicated, copied or reproduced without our written consent.

Date d'édition :
Remplace :

Ce document, propriété exclusive de notre Société, est strictement confidentiel. Il ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans son autorisation écrite.

A00525000

TEST REPORT: ASYNCHRONOUS
MOTOR

DATE 05/21/92

ORDER No 014113

FNQXR 9445
Sr No 00921

Client : LS SPA
Type : N3PX 450 K6

RATED CHARACTERISTICS

Power : 1160.0 kW Voltage : 6000 Volts Current : 131.3 Amps Power factor : 0.85
Speed : 1010.0 rpm Frequency : 50 Hz Phase(s) : 3 Connection : WYE
Temperature rise class B at ambient temperature 40 oC Duty-type : CONTINUOUS

RESISTANCE MEASUREMENTS AT 25.6 DEGREE(S) C

U-V : 0.54300 Ohm(s)
Stator V-W : 0.54200 Ohm(s)
W-U : 0.54200 Ohm(s)

STATOR TEMPERATURE DETECTORS , WHEN COLD

U1 : 25.5 oC V1 : 25.4 oC W1 : 25.7 oC

TEMPERATURES AFTER NO-LOAD TEST AT 1 h 0 mn

Ambient : 26.0 oC Frame : oC Stator winding: 42.2 oC Rotor winding: oC
Rings : oC Bearing C.S: 39.3 oC Bearing O.C.S : 31.1 oC Thrust : oC

DIELECTRIC WITHSTAND

Stator phases-earth : 13000 V Time : 1 mn

INSULATION RESISTANCES

Stator phases-earth : > 10000 Mohms under 2500
Stator detec./earth : > 1000 Mohms under 500
Heating resistances : > 1000 Mohms under 500

OVERSPEED : 2314 rpm Time : 60 mn

ROTATION DIRECTION AND SEQUENCE CONTROL

Seen from coupling side (C.S) : CLOCKWISE

Machine terminals : U-V-W
Corresponding network terminals : U-V-W
Cooling fan : ORIENTED

VIBRATIONS MEASUREMENTS mm/s

Horizontal C.S : 0.30 Horizontal O.C.S : 0.20 Axial C.S : 0.70
Vertical C.S : 0.30 Vertical O.C.S : 0.20 Axial O.C.S : 0.30

Réception

CEGELEC
MOTEURS
Le Chef de plate-forme - essais
J.-L. GAZIN

Certifié conforme à l'original

CEGELEC
MOTEURS
Assurance Qualité

TEST REPORT: ASYNCHRONOUS
MOTOR

DATE 05/21/92 ORDER No 014113

FNQXR 9449
Sr No 00921

Client : LS SPA
Type : N3PX 450 K6

VALUES READ ON INDIC INPUT DATA OPEN-CIRCUIT TEST

SQUIRREL-CAGE Rotor . WYE - Connected stator

Resistance measurements by DIRECT method
Open-circuit characteristic with 7 points
Short-circuit characteristic with 3 points

Rated voltage between two phases 6000 Volts
Rated current 131.3 Amps
Rated power 1160.0 kW
Rated power-factor ... 0.85
Rated efficiency 95.80 %
Rated speed 1010.0 Rpm

Stator average resistance between two phases : 0.54200 Ohm at +25.6 degree(s) Celsius
Stator winding average temperature during the open-circuit test : +42.2 degree(s) Celsius
Stator winding average temperature during the short-circuit test : +41.8 degree(s) Celsius

[Handwritten signatures and initials]
Bureau

certifié conforme à l'original.

[Handwritten signature]

CEGELECTM
MOTEURS
Assurance Qualité

certifié conforme à l'original.

[Handwritten signature]

CEGELECTM
MOTEURS
Assurance Qualité

TEST REPORT: ASYNCHRONOUS
MOTOR

DATE 05/21/92 ORDER No 014113

FNQXR 9449
Sr No 00921

Client : LS SPA
Type : N3PX 450 K6

VALUES READ ON INDICATORS DURING OPEN-CIRCUIT TEST

Stator voltage during the open-circuit test (div/k)

151.0 /10 241.0 /10 340.0 /10 442.0 /10 540.0 /10 600.0 /10 668.0 /10

Stator current during the open-circuit test (div/k)

8.5 /1 13.5 /1 19.1 /1 25.4 /1 33.4 /1 41.0 /1 55.2 /1

Input power during the open-circuit test (div1,div2,sigma/k)

+7.8 , -4.9 , +2.9 /1000 +18.2 , -14.3 , +3.9 /1000 +34.8 , -29.9 , +4.9 /1000
+59.3 , -52.8 , +6.5 /1000 +94.0 , -85.1 , +8.9 /1000 +127.7 , -116.7 , +11.0 /1000
+190.0 , -174.8 , +15.2 /1000

VALUES READ ON INDICATORS DURING SHORT-CIRCUIT TEST

Stator voltage during the short-circuit test (div/k)

440.0 /1 660.0 /1 137.0 /10

Stator current during the short-circuit test (div/k)

41.7 /1 62.6 /1 132.3 /1

Input power during the short-circuit test (div1,div2,sigma/k)

+11.8 , -6.9 , +4.9 /1000 +26.6 , -15.1 , +11.5 /1000 +116.0 , -63.6 , +52.4 /1000

Handwritten signatures:
F. L...
A. ...
C. ...

Certifié conforme à l'original.

Handwritten signature

CEGELEC
MOTEURS
Assurance Qualité

TEST REPORT: ASYNCHRONOUS
MOTOR

DATE 05/21/92 ORDER No 014113

FNQXR 9449
Sr No 00921

Client : LS SPA
Type : N3PX 450 K6

RESISTANCE MEASUREMENTS AT 25.6 degree(s) C

STATOR AVERAGE RESISTANCE PHASE TO PHASE = 0.54200 Ohm

NO-LOAD CHARACTERISTIC

Stator winding average temperature 42.2 degree(s) C

Point Number	1	2	3	4	5	6	7
Stator voltage (Volts)	1510.0	2410.0	3400.0	4420.0	5400.0	6000.0	6680.0
Stator current (Amps)	8.5	13.5	19.1	25.4	33.4	41.0	55.2
Power-factor	0.131	0.069	0.044	0.033	0.029	0.026	0.024
Magnetizing current (Amps)	8.43	13.47	19.08	25.39	33.39	40.99	55.18
Absorbed power (kW)	2.90	3.90	4.90	6.50	8.90	11.00	15.20
I ² R stator losses (kW)	0.06	0.16	0.32	0.56	0.96	1.45	2.64
Mechanical and core losses (kW)	2.84	3.74	4.58	5.94	7.94	9.55	12.56

INTERPOLATION AT RATED VOLTAGE 6000 Volts

MAGNETIZING CURRENT = 41.1 Amps

IRON LOSSES = 7.1 kW
MECHANICAL LOSSES = 2.6 kW
SUM = 9.6 kW

SHORT-CIRCUIT CHARACTERISTIC

Stator winding average temperature 41.8 degree(s) C

Point Number	1	2	3
Stator voltage (Volts)	440.0	660.0	1370.0
Stator current (Amps)	41.7	62.6	132.3
Power-factor	0.150	0.157	0.166
Absorbed power (kW)	4.90	11.50	52.40
I ² R stator losses (kW)	1.50	3.38	15.11

EXTRAPOLATION AT RATED VOLTAGE 6000 Volts

STARTING CURRENT = 577 Amps

SC/FLC = 4.39

[Handwritten signatures]

Certificat conforme a l'original

[Signature] CEGELEC
MOTEURS
Assurance Qualité

Uv (V/mil) = 50
Icu (A/mil) = 5
Icc (V/mil) = 25
Ico (V/mil) = 5


OFF-LOAD
AND
SHORT-CIRCUIT CURVES

05/21/92
MOTEURS
Order No 014113 - FN 00921-0

Handwritten signatures and notes:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

certifié conforme à l'original
[Signature]

CEGELEC
 MOTEURS
 Assurance Qualité



Ce document, propriété exclusive de notre Société, est strictement confidentiel. Il ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans son autorisation écrite.

Uv (V/mm) = 50
 Imu (A/mm) = .5
 Ucc (V/mm) = 25
 Icc (A/mm) = 1

OFF-LOAD AND SHORT-CIRCUIT CURVES

Date 21/05/92

Visa

CEGELEC
 MOTEURS

Ord. No 014113 - FN 00821-8

Modif.

A 005 00300


Handwritten signature and initials

Carte conforme à l'original
Arango

CEGELEC
MOTEURS
Assurance Qualité

U2 (x10³ #8 [V2])

Pmf = f (U2)



Ce document, propriété exclusive de notre Société, est strictement confidentiel. Il ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans son autorisation écrite.

Pmf (KW/mm) = .075U2 (V2/mm) = ^{0.25} NO-LOAD LOSSES CURVE
Date: 21/05/92
Visa: *[Signature]*

CEGELEC
MOTEURS
Ord. No 014113 - FN 00821-8

A 005 00300

Modif.

TEST REPORT : ASYNCHRONOUS
MOTOR

DATE 05/21/92 ORDER No 014112

FNQXR 9447
Sr No 00921

Client : LS SPA
Type : N3PXC 400 JG

VALUES READ ON INDICATORS DURING OPEN-CIRCUIT TEST

Stator voltage during the open-circuit test (div/k)

126.5 /10 244.0 /10 357.0 /10 456.5 /10 552.1 /10 602.5 /10 671.5 /10

Stator current during the open-circuit test (div/k)

5.0 /1 9.5 /1 13.9 /1 18.2 /1 23.5 /1 27.6 /1 36.7 /1

Input power during the open-circuit test (div1,div2,sigma/k)

+4.1 , -2.1 , +2.0 /1000 +13.0 , -10.1 , +2.9 /1000 +26.9 , -22.7 , +4.2 /1000
+44.3 , -38.5 , +5.7 /1000 +68.7 , -60.8 , +7.8 /1000 +87.7 , -78.3 , +9.4 /1000
+129.2 , -116.3 , +12.9 /1000

VALUES READ ON INDICATORS DURING SHORT-CIRCUIT TEST

Stator voltage during the short-circuit test (div/k)

734.0 /1 138.6 /10 259.5 /10

Stator current during the short-circuit test (div/k)

39.0 /1 73.6 /1 139.5 /1

Input power during the short-circuit test (div1,div2,sigma/k)

+18.0 , -10.2 , +7.8 /1000 +64.6 , -36.0 , +28.6 /1000 +231.0 , -126.0 , +105.0 /1000

Point Number	1	2	3
Stator voltage (V/div)	734.0	138.6	259.5
Stator current (A/div)	39.0	73.6	139.5
Power-factor	0.178	0.162	0.127
Measured power (kW)	2.08	20.54	195.84
12 V stator current (A/div)	2.38	2.40	70.40

Certificat conforme a l'original

CEGELEC
MOTEURS
Assurance Qualité

TEST REPORT: ASYNCHRONOUS
MOTOR

DATE 05/21/92

ORDER No 014112

FNQXR 9447
Sr No 00921

Client : LS SPA
Type : N3PXC 400 JG

RESISTANCE MEASUREMENTS AT 24.5 degree(s) C

STATOR AVERAGE RESISTANCE PHASE TO PHASE = 0.99700 Ohm

NO-LOAD CHARACTERISTIC

Stator winding average temperature 34.0 degree(s) C

Point Number	1	2	3	4	5	6	7
Stator voltage (Volts)	1265.0	2440.0	3570.0	4565.0	5521.0	6025.0	6715.0
Stator current (Amps)	5.0	9.5	13.9	18.2	23.5	27.6	36.7
Power-factor	0.180	0.071	0.049	0.040	0.035	0.033	0.030
Magnetizing current (Amps)	4.92	9.48	13.88	18.19	23.49	27.59	36.68
Absorbed power (kW)	1.97	2.85	4.19	5.73	7.84	9.40	12.90
I ² R stator losses (kW)	0.04	0.14	0.30	0.51	0.86	1.18	2.09
Mechanical and core losses (kW)	1.93	2.71	3.89	5.22	6.98	8.22	10.81

INTERPOLATION AT RATED VOLTAGE 6000 Volts

MAGNETIZING CURRENT = 27.6 Amps

IRON LOSSES = 6.5 kW
MECHANICAL LOSSES = 1.7 kW
SUM = 8.2 kW

SHORT-CIRCUIT CHARACTERISTIC

Stator winding average temperature 36.0 degree(s) C

Point Number	1	2	3
Stator voltage (Volts)	734.0	1386.0	2595.0
Stator current (Amps)	39.0	73.6	139.5
Power-factor	0.158	0.162	0.167
Absorbed power (kW)	7.80	28.60	105.00
I ² R stator losses (kW)	2.38	8.46	30.40

EXTRAPOLATION AT RATED VOLTAGE 6000 Volts


STARTING CURRENT = 319 Amps

SC/FLC = 4.36

Partie conforme à l'original

CEGELEC
MOTEURS
Assurance Qualité

Certificat conforme à l'original
[Signature]
CEGELEC
 MOTEURS
 Assurance Qualité



Ce document, propriété exclusive de notre Société, est strictement confidentiel. Il ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans son autorisation écrite.

Uv (V/mm) = 50
 Imu (A/mm) = .25
 Ucc (V/mm) = 25
 Icc (A/mm) = 1

OFF-LOAD AND SHORT-CIRCUIT CURVES

Date 21/05/82
 Visa


CEGELEC
 MOTEURS

Ord No 014112 - FN 00821-9

Modif.

Certificat conforme à l'original
Brayley

CEGELEC
MOTORS
Assurance Qualité



Le document, propriété exclusive de notre Société, est strictement confidentiel. Il ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans son autorisation écrite.

BR
Pmf (KW/mm) = .075U2 (V2/mm) = 0.25
NO-LOAD
LOSSES CURVE

Date 21/05/82
Visa

CEGELEC
MOTORS

Doc No 014112 - FN 00921-9


Modif.

CLIENT/Customer LS SPA N° Cde CEGELEC M/CEGELEC M Order Nr 014 113


TYPE MOTEUR/Motor Type N3PX 450 K6 N° MACHINE/Serial number 921

IMPLANTATION DES POINTS DE MESURE/Measure points location

MACHINE AXE HORIZONTAL/Machine horizontal axis(1)



MACHINE AXE VERTICALE/Machine vertical axis



1,2,3,4,5: POINTS DE MESURE PRINCIPAUX / Main measure points
0: POINTS DE MESURE A 1m DES POINTS PRINCIPAUX / Measure points at 1m from the main points

CALCUL DE LA SURFACE DE MESURE / Calculation of measuring surface

d= <u>1</u> m	$\Delta L = 1$ m	h= <u>0,45</u> m	L= <u>1,7</u> m	I= <u>0,925</u> m	H= m
Machine axe horizontal / Machine horizontal axis		a=L/2+d= <u>1,85</u>	b=L/2+d= <u>1,4625</u>	c=b+h= <u>1,9125</u>	
Machine axe vertical / Machine vertical axis		a=L/2+d=	b=L/2+d=	c=H+d=	
S = $\pi a(b+c)$ = <u>19,61</u> m ²			suivant ISO R 1680 / according to ISO R 1680		

CONVERSION PRESSION EN PUISSANCE ACOUSTIQUE

Conversion of pressure in acoustic power

10log(S/S0) avec S0=1m² soit : 12,9 dB
10log(S/S0) with S0=1m² that is to say : dB

SUIVANT ISO R 1680

According to ISO R 1680

APPAREILS UTILISES / Apparatus used for the measurement :

DESIGNATION / Designation	MARQUE / Mark	TYPE / Type (1)
SONOMETRE / sonometer	BRUEL & KJAER	223 2230 225
FILTRE EN BANDES DE 1/3 D'OCTAVE/Filter in 1/3 octave band	" " "	1616
FILTRE EN BANDES D'OCTAVE/Filter in octave band	" " "	1613 2215
ENREGISTREUR / Recorder	" " "	2306

(1) Rayer les mentions inutiles / Scratch the useless mentions

RESULTATS CONFORMES A LA SPECIFICATION / results according to specification : **IQ 41031**

CLIENT / Customer	CEGELEC Moteurs	Etabli par/Established by	Approuvé par/Approved by
NOM / Name <u>Pedroni</u>	M./Mr.	<u>BERTRAND, CL</u>	<u>CEGELEC MOTEURS</u>
DATE / Date	DATE/date	<u>21 mai 1982</u>	<u>Le Chef de plate-forme essais</u>
SIGNATURE / Visa	SIGN/Visa	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

Réception

Certifié conforme à l'original

CEGELEC MOTEURS

Assurance Qualité

This document, sole property of our company, is strictly confidential. It must not be communicated, copied or reproduced without our written consent.

Date d'édition :
Remplace :

Ce document, propriété exclusive de notre Société, est strictement confidentiel. Il ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans son autorisation écrite.

A00525000