

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
BARI
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N° 645 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI



OGGETTO: Intervento di ripristino della funzionalità del quadro di telecontrollo a servizio dell'impianto di sollevamento C1/A, del sub comprensorio irriguo di "Minervino Alto".

L'anno duemiladiciotto il giorno 14 del mese di DICEMBRE in Bari, negli Uffici consortili di Corso Trieste n. 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017, su proposta del Direttore di Area competente, sentito il parere favorevole del Direttore Generale Ing. Giuseppe Corti, assistito dal segretario verbalizzante, adotta la presente deliberazione;

PREMESSO:

- Che il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia gestisce impianti irrigui collettivi, ricadenti in differenti aree dell'attrezzamento irriguo "Dx Ofanto", tra cui rientra la stazione di sollevamento C1/A di "Minervino Alto";
- che in detta stazione di sollevamento si è verificata un'anomalia al quadro di telecontrollo, con conseguente danneggiamento della trasmissione della misura di livello del Torrino piezometrico "T1";
- che a causa di tale anomalia, il funzionamento dell'automatismo delle pompe di sollevamento è andato in disservizio, pertanto bisognava impegnare una persona h 24 per l'accensione e lo spegnimento delle pompe di sollevamento per tutto il periodo di irrigazione;

CONSIDERATO necessario intervenire per ripristinare il normale funzionamento della stazione di sollevamento, è stata richiesta la verifica dell'impianto alla ditta specializzata SANVITO di Monopoli (BA), la quale, a seguito di verifica, ha riscontrato il danneggiamento di numero 2 RadioModem VHF, ed ha presentato una offerta per i lavori da eseguire;

VISTA l'offerta, n.356/2018 proposta dalla ditta specializzata SANVITO di Monopoli (BA), e ritenuto opportuno procedere agli interventi di sostituzione dei pezzi danneggiati, il Direttore dell'Area Agraria autorizzava l'esecuzione dei lavori;

PRESO ATTO che durante le lavorazioni effettuate sull'impianto in oggetto è stato riscontrato il fuori servizio dell'Analizzatore di Livello con relativo guasto dell'impianto di sollevamento, per cui è stato necessario intervenire con verifiche in officina, sostituzione pezzi danneggiati e prove di funzionamento;

VISTE le fatture della ditta "Sanvito s.r.l." con sede a Monopoli (BA), n. 18230 del 30/09/2018 di € 1.442,04 IVA compresa, e la fattura n. 18251 del 17/10/2018 di € 1.665,45 IVA compresa, per complessivi € **3.107,49**;

VISTA la delibera commissariale n. **358 del 09/08/2018** con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2018;

ASSUNTI i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017;



DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente deliberato;
È autorizzato, per le motivazioni espresse in premessa, il pagamento delle fatture emesse dalla ditta "Sanvito s.r.l." con sede a Monopoli (BA) n. 18178 del 31/7/2018, e la fattura n. 18251 del 17/10/2018; per complessivi € **3.107,49**
2. Incaricare il Servizio Finanziario dell'Ente dei conseguenti adempimenti contabili.

Il Funzionario Estensore
Sig. G. Terzulli

Il Direttore Area Agro Forestale
Dott. Agr. P. De Simone

Il Direttore Generale
Dott. Ing. G. Corti

IL Commissario Straordinario
(Dott. Alfredo Borzillo)

IL SEGRETARIO

DOTT.SSA M.L. CONGEDO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 17.12 dove resterà pubblicato fino al giorno 26.12.2018

IL SEGRETARIO

DOTT.SSA M.L. CONGEDO



CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
70126 Bari - Corso Trieste, 11 - tel. 080/5419111

GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI DESTRA OFANTO

SCHEDA TECNICA INTERVENTO DI MANUTENZIONE

Descrizione sintetica dell'intervento: lavori di ripristino della funzionalità del quadro di telecontrollo dell'impianto di sollevamento C1/A del sub comprensorio irriguo di "Minervino Alto".

Modalità di esecuzione intervento: ricorso a ditta specializzata.

Personale, materiale e mezzi utilizzati:

- ✓ Personale Ditta specializzata
- ✓ Fornitura e posa in opera di n. 2 Radio Modem VHF
- ✓ Riparazione di "Analizzatore di Livello"

Impresa: SANVITO srl (cfr. fattura n.18230 del 30/09/18, n.18251 del 17/10/18)

fine lavori: 06/09/ 2018

Il Funzionario
(Sig. Gennaro Terzulli)

Visto: Il Direttore Area Agroforestale
(Dott. Pietro De Simone)

Sanvito srl

Via Baione, s.n. Z.I. - 70043 Monopoli (BA)
 Cod.Fisc.e Part.IVA, N.ro Iscr. Registro Imprese di Bari: IT03379480720
 Nr.Iscr. REA della C.C.I.A.A. di Bari nr.257094 - Cap.soc. 119.500,00€ i.v.
 Tel.: 080/2229890 - Fax: 080/2146009
 Email info@sanvitosrl.it - http://www.sanvitosrl.it



Destinatario:

CONSORZIO
 CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

 CORSO TRIESTE 11

 70125 BARI (BA) (IT)
 P. IVA: C.F.: 93238890722

Pagamento
 Bonifico 30gg. D.F.F.M.

NS. BANCA: BANCA POPOLARE DI BARI

IBAN: IT36T0542441570000001006581

Pag.
1

Codice	Descrizione merce o servizio	U.M.	Importo
--------	------------------------------	------	---------

Minervino Murge (BT) - Pozzo n. 11

Ripristino funzionalità quadro di telecontrollo:

- verifica del guasto;
- fornitura e posa in opera di: n. 2 radiomodem VHF, tipo RS232/RS485
- eseguite programmazione e prove di funzionamento

IL TUTTO PER COMPLESSIVI	EU	1.182,00
--------------------------	----	----------

RIFERIMENTI:

ns. offerta n. 356 / 2018
 ns. D.D.T. n. 428 del 06/09/2018

OPERAZIONE ASSOGGETTATA A "SPLIT PAYMENT" CON IVA NON
 INCASSATA DAL CEDENTE IN BASE AI SENSI DELL'ART.17-TER DEL
 DPR 633/1972

Totale 1.182,00	Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A. 260,04	Totale documento EU	1.442,04
	Spese di incasso	Spese di imballo		Importo IVA Split Payment	260,04

Tipo pagamento	Scadenza	Importo scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in EU
Bonifico	31/10/2018	1.182,00	22SPL	1.182,00	22,00	260,04
Totale				1.182,00		260,04

SANVITO

Fattura n. 18251 del 17/10/2018

Sanvito srl

Via Baione, s.n. Z.I. - 70043 Monopoli (BA)
Cod.Fisc.e Part.IVA, N.ro Iscr. Registro Imprese di Bari: IT03379480720
Nr.Iscr. REA della C.C.I.A.A. di Bari nr.257094 - Cap.soc. 119.500,00€ i.v.
Tel.: 080/2229890 - Fax: 080/2146009
Email info@sanvitosrl.it - http://www.sanvitosrl.it



Destinatario:

CONSORZIO
CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA

CORSO TRIESTE 11

70125 BARI (BA) (IT)
P. IVA: C.F.: 93238890722

Pagamento
Bonifico 30gg. D.F.F.M.

NS. BANCA: BANCA POPOLARE DI BARI

IBAN: IT36T0542441570000001006581

Pag.
1

Codice	Descrizione merce o servizio	U.M.	Importo
--------	------------------------------	------	---------

U.O.T. Minervino Murge (BT) - Torino J1

Ripristino funzionalità regolatore di livello Endress - Hauser:

- verifica cause fuori servizio del regolatore di livello e successivo smontaggio per controllo;
- riparazione del regolatore;
- rimontaggio, prove di funzionamento in campo e messa in esercizio in automatico.

IL TUTTO PER COMPLESSIVI

EU

1.365,12

RIFERIMENTI:

ns. consuntivo n. 451 / 2018 - è stato riconosciuto un ulteriore sconto del 10%

OPERAZIONE ASSOGGETTATA A "SPLIT PAYMENT" CON IVA NON
INCASSATA DAL CEDENTE IN BASE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL
DPR 633/1972

Totale	Sconti/maggiorazioni	Spese di trasporto	I.V.A.	Totale documento EU		
1.365,12			300,33	1.665,45		
	Spese di incasso	Spese di imballo		Importo IVA Split Payment	300,33	
Tipo pagamento	Scadenza	Importo scadenza	Cod. I.V.A.	Imponibile I.V.A.	% I.V.A.	Imposta in EU
Bonifico	30/11/2018	1.365,12	22SPL	1.365,12	22,00	300,33
Totale				1.365,12		300,33

