

**CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
BARI**



**DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 354
DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI**

OGGETTO: Lavori di somma urgenza di ripristino funzionale dell'impianto di sollevamento in emergenza della diga Locone.

CIG. Z851F8AA18

L'anno duemiladiciassette il giorno 31 del mese di LUGLIO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia con D.P.G.R. n. 65 del 08.02.2017, ai sensi dell'art. 1 della L.R. n.12/2011, come previsto dalla L.R. 1/2017, su proposta del Direttore dell'Area competente, sentito il parere favorevole del Direttore Generale, assistito dal segretario verbalizzante, adotta la presente deliberazione;

Premesso che:

- in sede di riunione tecnica, tenutasi in data 7 luglio 2017 presso la Prefettura di Taranto, sono state discusse le misure da adottare per fronteggiare la crisi idrica in atto, ed in particolare valutare le risorse disponibili per il comparto agricolo, tenuto conto della necessità di assicurare un volume da preservare nella diga di Conza per gli utilizzi potabili;
- nel corso della riunione, presieduta dall'ing. Pasquale Coccaro dell'Autorità di Bacino del Distretto Meridionale, è emerso che i volumi provenienti dal Bacino dell'Ofanto assegnati al Consorzio Terre d'Apulia per l'irrigazione del sub-comprensorio di Loconia, determinati ad inizio stagione in circa 7 Mmc, con la portata attualmente derivata avrebbero raggiunto la quota stabilita entro il 20 luglio;
- pertanto, al fine di assicurare i volumi necessari per terminare la stagione irrigua nel sub comprensorio di Loconia, è stato stabilito di ripristinare funzionalmente l'impianto di sollevamento che in derivazione dalla diga Locone adduce le risorse idriche nel comprensorio di Loconia utilizzando in senso contrario il vettore Ofanto - Locone;

Preso atto dei tempi necessari per l'allaccio alla rete fem dell'Enel, atteso la grande potenza richiesta per il funzionamento elettromeccanico dell'impianto, considerato che il funzionamento in emergenza deve essere assicurato sino al termine della stagione irrigua, e cioè sino al 20 settembre p.v., è stato ritenuto opportuno avvalersi del gruppo elettrogeno di adeguata potenza, in dotazione al Consorzio, con funzionamento a gasolio il cui approvvigionamento (circa 15.000 lt) è stato acquisito a seguito di specifica procedura di richiesta attuata presso l'ufficio UMA della Regione Puglia;

Ritenuto necessario, per quanto sopra, intervenire con somma urgenza ai per l'esecuzione di quanto di seguito specificato, il sottoscritto ha constatato la necessità indifferibile ed urgente di procedere, nel minor tempo possibile al ripristino funzionale dell'impianto di sollevamento posto a valle della Diga Locone, al fine di consentire l'alimentazione del sub comprensorio di Loconia e scongiurare ogni potenziale situazione di grave danno conseguente al mancati raccolti che si conseguirebbero con l'interruzione dell'irrigazione;

Preso atto che a tal fine, con nota prot. 4074 del 10.07.2017 si è provveduto a interpellare la ditta Tecnoelettra di Bitetto (BA), disponibile ad eseguire i lavori immediatamente, a presentare nei tempi ristretti un preventivo dei lavori strettamente necessari per il ripristino dell'impianto di sollevamento a valle diga Locone previa la manutenzione straordinaria del gruppo elettrogeno consortile da 630 KW, revisione gruppo elettropompe, fornitura di cavi, revisione quadri elettrici ecc., ecc. oltre che a prevedere le opere necessarie per il collegamento dal vicino impianto della stazione C1, a servizio del sub comprensorio di Minervino Alto, al fine di poter consentire il funzionamento di una ulteriore pompa de quindi garantire per il sub comprensorio di Loconia l'adduzione a regime di complessivi 1.200 l/s.;

Acquisita agli atti la nota in riscontro, prot. n. 4108 del 11/07/2017 con la quale la ditta Tecnoelettra presenta un preventivo dettagliato delle opere da eseguire per l'importo complessivo di € 31.338,00 oltre IVA e la successiva nota consortile prot. 4137 del 12/07/2017 con la quale veniva richiesto alla ditta Tecnoelettra l'accettazione di un ribasso del 10% sull'importo offerto e quindi di accettare ad eseguire i lavori per l'importo di € 28.204,20 oltre IVA;

Preso atto della nota prot. n. 4146 del 13/07/2017 con la quale la ditta Tecnoelettra di Bitetto (BA) accetta di eseguire i lavori come dettagliati nella nota prot. 4136 del 12/07/2017 per l'importo di € 28.204,20 oltre IVA;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, affidare alla ditta Tecnoelettra i lavori di ripristino dell'impianto di sollevamento a valle diga Locone consistenti nella manutenzione straordinaria del gruppo elettrogeno consortile da 630 KW, revisione gruppo elettropompe, fornitura di cavi, revisione quadri elettrici ecc., ecc. oltre che a prevedere le opere necessarie per il collegamento dal vicino impianto della stazione C1, a servizio del sub comprensorio di Minervino Alto, al fine di poter consentire il funzionamento di una ulteriore pompa de quindi garantire per il sub comprensorio di Loconia l'adduzione a regime di complessivi 1.200 l/s.;

Vista la Delibera Commissariale n. 256 del 05.06.2017 con cui si approva il Bilancio di Previsione 2017;

Assunti i poteri di cui al D.P.G.R. n. 65 del 08/02/2017;

DELIBERA

1. **Le premesse** fanno parte integrante del presente deliberato;

2. Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Tecnoelettra di Bitetto (BA) l'esecuzione dei lavori di di ripristino dell'impianto di sollevamento a valle diga Locone consistenti nella manutenzione straordinaria del gruppo elettrogeno consortile da 630 KW, revisione gruppo elettropompe, fornitura di cavi, revisione quadri elettrici ecc., ecc. oltre che a prevedere le opere necessarie per il collegamento dal vicino impianto della stazione C1, a servizio del sub comprensorio di Minervino Alto, per l'importo di € € 28.204,20 oltre IVA;




3. Impegnare la spesa di cui al punto 2, che precede sul competente capitolo delle Uscite-Bilancio 2017;

4. Indicare il presente deliberato quale atto di somma Urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Giuseppe Corti)

IL COMMISSARIO
(Dott. Alfredo Borzillo)

IL SEGRETARIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente deliberato è stato affisso all'albo consortile il giorno 31/07 dove resterà pubblicato fino al giorno 05/08/2017

IL SEGRETARIO





Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia

SERVIZIO FINANZIARIO

Anno: 2017 Codice Mecc.: 1 07 07 03

Capitolo: 8270 - Servizi vari per manutenzione straordinaria Impianti di Loconia

Centro di 004 - Impianti di Loconia

Costo:

Responsabile di Attività:

Numero Impegno: 1056 Stato: Provvisorio Data: 01/08/2017

Provvedimento:

Soggetto: TECNOELETTRA DI QUATTROMINI VITO
via f.lli giacomo e cesare franco 4 - 70020 - BITETTO (BA)

Partita IVA: 07272880720

Oggetto: lavori di somma urgenza di ripristino funzionale dell'impianto di sollevamento in emergenza della diga Locone

Previsione Iniziale:	40.000,00
Variazioni:	
Previsione Assestata:	40.000,00
Impegni Assunti:	
Disponibilità:	40.000,00
Impegno con il presente Atto:	34.409,12
Disponibilità Residua:	5.590,88

Il Capo Settore Bilancio ed Economato
AREA FINANZIARIA
SETTORE CONTABILITÀ GENERALE
~~IL QUADRO DIRETTIVO - RAV - CAS - REALE~~

Il Direttore dell'Area Finanziaria
CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
IL DIRETTORE GENERALE
dott. ing. Giuseppe CORTI