



**CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA**  
**- B A R I -**



**DELIBERA COMMISSARIALE**

N. 548 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

**OGGETTO:** Lavori per il ripristino funzionale dell'impianto di sollevamento a servizio del pozzo n.4 in agro di Massafra, dell'acquedotto rurale delle Murge – Zona sud.

L'anno duemiladiciotto il giorno 20 del mese di NOVEMBRE  
in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, 11

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Alfredo Borzillo, nominato Commissario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con Decreto del Presidente della Giunta n.65 dell'08.02.2017 ai sensi dell'art. 1 della L.R. n.12/2011, come previsto dal L.R. 1/2017, su proposta del Direttore dell'Area competente, sentito il parere favorevole del Direttore Generale assistito dal segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione;

**PREMESSO:**

- che l'acquedotto Rurale delle Murge, zona sud, è alimentato con risorsa idrica principale fornita da AQP dalla presa ubicata in agro di Massafra, integrata con risorse di acqua di falda emunta dal campo pozzi, di cui n.4 ubicati in agro di Massafra e n. 1 ubicato in agro di Crispiano;
- che l'impianto di sollevamento a servizio di uno di detti pozzi, contraddistinto con il n.4 e ubicato in agro di Massafra, in data 23.08.2018, ha manifestato avaria alla elettropompa sommersa;
- che, con Ordine di Servizio in data 12.09.2018, il Responsabile del Procedimento affidava i lavori di ripristino funzionale dell'impianto suddetto alla ditta Festa Angelo Raffaele di Massafra (TA);
- che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di procedere alla sostituzione di materiali ammalorati, non previsti nel preventivo allegato all'O.d.S.;

**VISTO:**

- il verbale di somma urgenza in data 20.09.2018, redatto ai sensi dell'art. 147 del Regolamento n.554 del 21.12.1999, e dell'art. 163 del D.Leg.vo 18.04.2016 n.50, con il quale, in corso d'opera, si ravvisava la necessità di procedere alla fornitura di tubazioni di mandata e sondino aria ammalorati, funzionali all'impianto in questione;
- l'Ordine di Servizio in data 20.09.2018 con il quale il Responsabile del Procedimento affidava le forniture dei materiali necessari per il completamento dei lavori di ripristino funzionale dell'impianto di sollevamento a servizio del pozzo n.4 in agro di Massafra, dell'acquedotto rurale delle Murge – Zona sud, alla ditta Festa Angelo Raffaele di Massafra (TA) – Via per Chiatona III trav. a sin., s.n. - P. IVA 00315800730, per l'importo pattuito di €. 1.200,00, oltre l'IVA corrispondente;

**DEFINITO** il corrispettivo delle prestazioni ordinate consensualmente con la ditta affidataria individuata nella impresa Festa Angelo Raffaele di Massafra, con la quale si è stabilito il costo di €. 1.200,00, oltre l'IVA corrispondente, per la fornitura dei materiali necessari per il completamento dell'intervento di ripristino funzionale dell'impianto di sollevamento a servizio del pozzo n.4 in agro di Massafra, della zona sud dell'acquedotto rurale delle Murge;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di procedere al pagamento delle forniture eseguite per il completamento dei lavori di ripristino funzionale dell'impianto di sollevamento a servizio del pozzo n.4 in agro di Massafra, dell'acquedotto rurale delle Murge – Zona sud, al fine di scongiurare l'interruzione del servizio pubblico di alimentazione idrico potabile alle aziende agro-zootecniche, nonché l'igiene e la salute pubblica degli utenti serviti;

