

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA  
- B A R I -



DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N° 386 DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI

L'anno duemilasedici, il giorno 26 del mese di AGOSTO in Bari, negli uffici consortili di Corso Trieste, n.11

Oggetto: **Affidamento lavori urgenti per interventi di ripristino funzionale alle stazioni di sollevamento nelle aree di servizio dei distretti irrigui C1, C2, C3, C4, C5 e C7 nel comprensorio di Minervino Alto.**  
**CIG: Z131AFE2C7**

IL COMMISSARIO

Dott. Gabriele Papa Pagliardini, nominato Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica "Terre d'Apulia" con D.P.R.G. n. 29 del 25.01.2016, su proposta del Direttore Generale Ing. Giuseppe Corti, assistito dal segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione.

**Premesso :**

- che il sub-comprensorio di Minervino Alto si alimenta con acque della diga Locone mediante sollevamento dalla stazione C1, posto a valle diga, alla vasca di disconnessione VO posta in quota che, attraverso la condotta di adduzione principale alimenta, per caduta, le vasche VA, VB, VC, VD e VE;
- che in ciascuna area di servizio delle vasche è ubicato un impianto di sollevamento a distinti torrini piezometrici che assicurano il carico idraulico necessario per il servizio alle utenze irrigue e, in particolare, l'impianto di sollevamento vasca A alimenta i torrini T1 e T2 alti, rispettivamente 26 mt e 25 mt, l'impianto della vasca B alimenta il torrino T3 alto 12 mt, l'impianto della vasca C alimenta il torrino T4 alto 25 mt, l'impianto della vasca D alimenta il torrino T5 alto 13 mt, infine l'impianto della vasca E alimenta il torrino T7 alto 35 mt.;
- che i torrini piezometrici sono a forma tronco conica, ognuno di altezza di 7 mt. e, pertanto, affinché sia garantita una pressione minima all'idrante di circa 2,5 atm., necessaria per le normali pratiche irrigue aziendali, è essenziale assicurare il carico idraulico massimo nei torrini;
- che il sistema di controllo dei livelli di carico nei torrini progettualmente predisposto, prevedeva la segnalazione di minimo e massimo livello a mezzo di sonde collegate mediante cavo elettrico ai quadri di comando degli impianti di sollevamento ubicati nelle aree di servizio, per le correlate manovre di accensione e spegnimento delle elettropompe;
- che i cavi elettrici, nei periodi di non esercizio, sono oggetto delle aggressioni in più punti dei roditori, e per mancanza di risorse non è stato possibile prevederne il ripristino con la sostituzione dei cavi, tenuto conto della circostanza che i torrini sono ubicati a distanza dalle aree delle vasche e del fatto che ogni anno si sarebbe dovuto provvedere alla sostituzione degli stessi;
- che, pertanto, il controllo dei livelli dei torrini ormai, da anni, viene affidato agli operatori irrigui, che assicurano il normale funzionamento di carico dei torrini stazionando permanentemente nell'area di impianto con la conseguenza che, durante la stagione irrigua, n. 5 operatori, con costo complessivo di € 55.000,00/60.000,00 circa, sono impegnati esclusivamente per il controllo dei livelli, non potendo invece essere impegnati nelle altre lavorazioni di routine, quali i piccoli interventi di manutenzione ordinaria e, soprattutto, nel controllo delle utenze irrigue laddove, non di rado, si verificano manomissioni dei contatori di misura, allacci abusivi, atti di vandalismo ecc ecc.;

**Preso atto** che il controllo dei livelli può essere attuato mediante l'installazione di un sistema di automatismi, alimentato a batteria, che faccia riferimento a segnali di livello rilevati da sonde ad ultrasuoni trasmessi via ponte radio;

**Tenuto conto**, inoltre, che a seguito di furto perpetuato nella notte tra il 31.07.2016 e il 01.08.2016, nella stazione di sollevamento dell'area di servizio C3 sono stati esportati tutti i cavi e



le barre in rame di alimentazione dei quadri elettrici oltre che a danneggiare irrimediabilmente il trasformatore;

**Ritenuto** per quanto sopra premesso e considerato, necessario intervenire con urgenza per garantire la continuità d'esercizio nel distretto irriguo alimentato dalla stazione dell'impianto C3, atteso, peraltro, le attuali esigenze di punta per la stagione irrigua;

**Vista** la nota prot. n.5861 del 03.08.2016 con la quale sono state invitate a presentare offerta prezzi per categorie indicate nella lista allegata alla lettera d'invito, n.5 imprese specializzate;

**Preso atto** del verbale di gara del 05.08.2016 dal quale risulta che l'offerta più vantaggiosa è stata presentata dalla ditta TECONOELETTRA di Quattromini Vito con sede in Bitetto (BA) per l'importo complessivo di € 20.470,00 oltre IVA;

**ASSUNTI** i poteri di cui alla Determinazione commissariale n.9 del 14.07.2016;

### DELIBERA

1) **Le premesse** fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) **Affidare** alla ditta TECONOELETTRA di Quattromini Vito con sede in Bitetto (BA) gli interventi urgenti per il ripristino funzionale all'impianto di sollevamento C3 vandalizzato e di installazione del sistema automatico per il controllo dei livelli nei torrioni C1 C1, C2, C3, C4, C5 e C7 nel comprensorio di Minervino Alto per l'importo complessivo di € 20.470,00 oltre IVA come per legge comprensivo degli oneri della sicurezza;

3) **Impegnare** la spesa di cui al punto 2 che precede sul competente capitolo delle uscite Bilancio 2016;

4) **Dare atto** che tale importo trova disponibilità sulle risorse finanziarie giacenti sul c/c bancario dedicato n. 301251 acceso a favore del Sig. Commissario Straordinario Unico Dott. Gabriele Papa Papa Pagliardini presso la Tesoreria Regionale – Banco di Napoli S.p.A.;

5) **La presente** deliberazione è dichiarata d'urgenza ai sensi dell'art. 14 della L. R. 04/2012, al fine di assicurare la tempestività di quanto disposto.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE  
(Sig. Vincenzo Mallardi)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Giuseppe Corti)

IL COMMISSARIO  
(Dott. Gabriele Papa Pagliardini)

IL SEGRETARIO

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato affisso all'albo consortile il giorno 26/08/2016 dove resterà pubblicato sino al giorno 31/08/2016

IL SEGRETARIO

**Costo:**

**Responsabile di Attività:**

**Numero Impegno:** 1252

**Stato:** Provvisorio

**Data:** 26/08/2016

**Provvedimento:**


**Soggetto:** TECNOELETTRA DI QUATTROMINI VITO  
via f.lli giacomo e cesare franco 4 - 70020 - BITETTO ( BA )

**Partita IVA:** 07272880720

**Oggetto:** Lavori urgenti per interventi di ripristino funzionale alle stazioni di sollevamento nelle aree di servizio dei distretti irrigui C1, C2, C3, C4, C5 e C7 Minervino Alto

<b>Previsione Iniziale:</b>	45.000,00
<b>Variazioni:</b>	
<b>Previsione Assestata:</b>	45.000,00
<b>Impegni Assunti:</b>	14.278,88
<b>Disponibilità:</b>	30.721,12
<b>Impegno con il presente Atto:</b>	24.973,40
<b>Disponibilità Residua:</b>	5.747,72

Il Capo Settore Bilancio ed Economato



Il Direttore dell'Area finanziaria

